



ID : 084-218400729-20250806-ARR2025 406-AR

Berger
Levfaul

COMMUNE DE BAGAN DATE D'INTERVENTION 2024	N°	HYDRANT	PHOTOS MARS 2023	PHOTOS AVRIL 2023	PHOTOS MAI 2023	PHOTOS JUIN 2023	PHOTOS NOVEMBRE 2022	PHOTOS MARS 2023	PHOTOS MARS 2024	EMPLACEMENT DE L'HYDRANT	T Y P E	M A R Q U E	M O D E L E	R E N F E R E S	S O R T I E S	P R E A L I M E N T E	A L I M E N T	P S 2 5 T 1 0 0 0 N	P S 2 5 T 1 0 0 0 N	D E B T 1 2 5 T 1 0 0 0 N	D E B T 1 2 5 T 1 0 0 0 N	DISPONIBLE POUR RDM	PIECES DEFECTUEUSES	PIECES MANQUANTES	VISIBILITE /PEINTURE	IDENTIFICATION NUMEROTATION	OBSERVATIONS PRO.BONNE INCENDIE	OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES PRO.BONNE INCENDIE	PRECONISATIONS ET TRAVAUX A PREVOIR		
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 1									LE COURS AVENUE DE L'EUROPE	P 1	PAM	ATLAS +	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	4,5	2	150	163	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 2									BOULEVARD DE LA TOURNELLE	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	5	3	170	182	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 3									PLACE NAPOLEON	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	5	3	146	157	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 4									QUAI DE L'AIZON	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	5	3,5	150	163	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 5									BOULEVARD DES INNOCENTS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	5	3,5	165	191	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 6									CH DE MALLEMORTSTADE	P 1	AUK	PEGASE 2	NON	1002X65	NON LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	2	1	50	64	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 7									ROUTE DE MALLEMORT	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	7	5	136	148	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 8									ROUTE DE PERNES ECOLE	P 1	PAM	ATLAS +	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	13	10	128	138	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 9									CH DES ECOULERS FACE N°216	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	4	X	29	34	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 10									LE COURS	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	5	3	170	183	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 11									ROUTE DE BLAINVAC	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	4	3	70	81	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 12									ROUTE DE ST PIERRE DE VASSOLS/2168 CHEMIN LES ROUS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	2640 1865	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	3	2	30	34	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 13									ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	4	3	73	88	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE
Du 11/03/2024 Au 13/03/2024	84072 14									ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCAL196E	NON TESTEE	OUI	4	3	70	82	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES			MANTENANCE ANNUELLE

Mis en ligne : Le 08/08/2025

Envoyé en préfecture le 07/08/2025

Reçu en préfecture le 07/08/2025

Publié le

ID : 084-218400729-20250806-ARR2025_406-AR



DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 15						ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	3	2	69	80	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 16						ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	1	51	63	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 17						ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	NON LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	50	58	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 18						ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	NON LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	X	40	47	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 19						ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	1	55	68	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 20						CHEMIN DU MARTINET ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	26	32	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 21						CHEMIN DES FERIGOULES	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	NON LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	25	31	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 22						CHEMIN DES FERIGOULES	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	21	30	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 23						CH DES FERIGOULES	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	20	29	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 24						CHEMIN DU ROSSAN	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	23	31	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 25						CHEMIN DE NOTRE DAME DE LA BRUNE	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	1	53	64	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 26						ROUTE DE CAROMB	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	NON LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	3,5	114	126	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 27						CHEMIN DU BIGOURD COBSEC	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	NON LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	X	46	54	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 28						DEVANT HOTEL DU SIECLE PLACE DE L'EGLISE	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	2	99	116	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 29						AVENUE DES AMANDIERS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	NON LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	4,5	130	141	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 30						CH DE ST DONAT	P 1	PAM	ATLAS	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	NON	X	X	X	X	Non service	OUI	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	PESEE IMPOSSIBLE	HYDRANT FUVRARD/CLAPET A REMPLACER/ANNEE DE BARRAGE ENGAGÉ/VOIR AVEC GESTIONNAIRE DE RESEAU	MANTENANCE ANNUELLE REMPLACEMENT CLAPET
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 31						CH DE BLAYNE	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	66	LOCALISEE	NON TESTEE	NON	X	X	X	X	Non service	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	PESEE IMPOSSIBLE	HYDRANT NON ALIMENTE/VOIR AVEC GESTIONNAIRE DE RESEAU/REMISE EN EAU URGENTE	REMISE EN EAU URGENTE

Envoyé en préfecture le 07/08/2025

Reçu en préfecture le 07/08/2025

Publié le



ID : 084-218400729-20250806-ARR2025_406-AR

DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 32						LOT JONQUIER ROUTE DE MONDORON	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	2	X	30	38	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 33						CHEMN DU CIMETIERE	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	3	2	93	116	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 34						ROUTE DE ST PIERRE DE VASSOLS	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	NON	X	X	X	X	Hors service	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	PESEE IMPOSSIBLE	HYDRANT NON ALIMENTE VOR AVEC GESTIONNAIRE DE RESEAU REMISE EN EAU URGENTE	REMISE EN EAU URGENTE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 35						CH DES TEYSERES PIED MARIN 2	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	3	102	118	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 36						CH DES TEYSERES	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	4	88	97	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 37						CH PIED MARIN 2	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	2	72	82	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 38						CH PIED MARIN 2	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	1	56	66	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 39						RTE ST PIERRE DE VASSOLS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7,5	3	188	200	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 40						ROUTE DE ST PIERRE DE VASSOLS	P 1	PAM	HYDRO	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	NON	X	X	X	X	Hors service	OUI	OUI	BONNE VISIBILITE	REALISEE	HYDRANT VETUSTE ET FUYARD PLUS DE PIECES DETACHEES REMPLACEMENT URGENT	REMPLACEMENT URGENT	REMPLACEMENT URGENT
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 41						CH DU BIOUROT	P 1	PAM	HYDRO	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	1	55	65	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 42						ANCIEN CH DE MALLEMORT CARPENTRAS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	NON	X	X	X	X	Hors service	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	PESEE IMPOSSIBLE	HYDRANT NON ALIMENTE VOR AVEC GESTIONNAIRE DE RESEAU REMISE EN EAU URGENTE	REMISE EN EAU URGENTE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 43						CROISEMENT AVENUE DES AMANDIERS / CHEMIN ST DONAT	P 1	BAYARD	SAPHIR	OUI	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	3,5	147	163	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 44						LOT LES GARRIGUES CH DE ST DONAT	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	2	156	169	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 45						AVENUE DES AMANDIERS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	2	144	156	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 46						CH DE BRANEFAN	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	1	63	72	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 47						CH DU BANAY	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	X	30	40	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 48						CH DE L'ORATOIRE	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	1	54	62	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE

Envoyé en préfecture le 07/08/2025

Reçu en préfecture le 07/08/2025

Publié le



ID : 084-218400729-20250806-ARR2025_406-AR

DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 49						CH PIED MARIN N1	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	6	71	79	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 50						RT DE MALLEMORT	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	3	X	20	27	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 51						ROUTE DE VILLEBAUDON	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	NON	X	X	X	X	NON	OUI	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	PESEE IMPOSSIBLE	OUVERTURE IMPOSSIBLE SOUS ENSEMBLE DEFECTUEUX A REMPLACER	SOUS-ENSEMBLE A REMPLACER
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 52						CH DE PIED MARIN N1	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	4	90	98	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 53						LOT JONQUIER N2 ROUTE DE MORMORON	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	3	2	65	77	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 54						ROUTE DE PERNES LOT LE COLOMBIER DERRIERE LE CENTRE DE SECOURS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	3,5	70	78	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 55						HAMEAU DE LA BRUYSSANDE	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	2,5	X	20	25	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 56						CH DE L'ORATOIRE LOT BERGES DE L'AUZON	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	X	46	57	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 59						CHEMIN DU BANAY	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	39	50	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 60						CENTRE DE SECOURS	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	4	80	93	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 61						AVENUE DE MORMORON	P 1	BAYARD		NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4,5	2	154	166	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 62						ZAC LE PIEL ROUTE DE CARPENTRAS	P 1	PAM	ATLAS +	OUI	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	3	2	64	76	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 63						LOT HAUTS DE MAZAN	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	3	66	82	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 64						ENTREE LOTISSEMENT LE POLICHEMIN D'AUBIGNAN	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	OUI	OUI	4	X	32	46	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 65						CH NOTRE DAME DE BON REMEDE	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	14	9	154	168	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 66						870 CH DES TEYSSIERES	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	4	106	115	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 67						1429 CH DU CONTRAS	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	5	80	91	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE

Envoyé en préfecture le 07/08/2025

Reçu en préfecture le 07/08/2025

Publié le



ID : 084-218400729-20250806-ARR2025_406-AR

DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 68						CH DES ECOLEERS MAISON DE RETRAITE	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	2	99	111	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 69						ROUTE DE CAROMB	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	1	59	65	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE - DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 70						ANCIENNE ROUTE DE MALLEMORT LOT PALAT	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	3	75	85	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 71						2A FACE LOCAUX SERVICES TECHNIQUES	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	2	X	50	58	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE - DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 72						COLLEE ANDRE MALRAUX	P 1	PAM	ATLAS	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	1	55	66	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE - DEBIT NON NORMALISE A 1 BAR		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 73						ROUTE PETIT STADE LOTISSEMENT ST GENIS	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	X	18	22	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE - DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 74						LOT LES JARDINS D'UDOLIN CH D'AUBIGNAN	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	X	30	38	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE - DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 75						CH DE LA FERAILLE	P 1	PAM	ATLAS	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	1	62	74	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 76						727 CH DES TEYSIERES	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	4	93	104	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 77						LOT LES JARDINS D'UDOLIN CH D'AUBIGNAN	P 1	PAM	ATLAS	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	14	9,5	166	178	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 78						LOT LES TERRES DES GARRIGUES CH DE ST DONAT	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	NON LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	1,5	138	150	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 79						218 ROUTE DE ST PIERRE DE VASSOLLOT CLOS ST JOSEPH	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	9	5,5	185	198	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 80						342 CH DU CONTRAS	P 1	PAM	ATLAS +	OUI	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	8	5,5	140	152	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 81						SALLE DES FETES la botellerie	P 1	BAYARD	EMERALDE	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	6	X	48	51	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE - DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 82						CH DE ST DONAT DANS NOUVEAU LOT TERRE DES GARRIGUES	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	2,5	130	144	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 83						CH DU PIED MARIN NI DANS LOT VILLA MARIN	P 1	PAM	ATLAS +	OUI	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	6	70	82	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 84						AU BOUT DU CHEMIN DE BIGOURD	P 1	BAYARD	SAPHIR	NON	1002X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	X	50	58	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE - DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE

Envoyé en préfecture le 07/08/2025

Reçu en préfecture le 07/08/2025

Publié le



ID : 084-218400729-20250806-ARR2025_406-AR

DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 85						779A CHEMN PIED MARIN 1	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	1	61	72	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 92						CHEMN DE ST DONAT	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	2	119	130	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 93						CHEMN PIED MARIN	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	4	142	155	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 94						ROUTE DE MORMOIRON N°203	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	1	63	74	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 95						423 CHEMN DE BRAMEFAN	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	2	74	79	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 96						882 CH DES AMANDIERS	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	2,5	160	175	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 97						ROUTE DE PERNES ATELIER ZAMBELLI A COTE N°204	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	9	6	142	154	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 98						AVE DES AMANDIERS	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	2,5	140	151	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84 072 105						ROUTE DE CAROMB CAVE LA CROIX DES PINS AVANT PI 26	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	7	5	101	108	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84 072 107						716 CHEMN DE BLAYNE	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	X	41	50	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84 072 109						AVENUE DE L'EUROPE PAROISS	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	3	90	112	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES		MANTENANCE ANNUELLE
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 INC 1						CHEMN DES ROSSIGNOLS / DERRIERE ECOLE	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	X	31	38	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	A REALISER	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION NORMALISEE DEBIT NON NORMALISE	NUMEROTATION SDS A PREVOIR + DOCLE SETON A PREVOIR	MANTENANCE ANNUELLE NUMEROTATION SDS A PREVOIR
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 INC 2						LOTISSEMENT LE PIOLIPROCHE P14	P 1	BAYARD	SAPHOR	OUI	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	5	1	65	75	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	A REALISER	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES	NUMEROTATION SDS A PREVOIR	MANTENANCE ANNUELLE NUMEROTATION SDS A PREVOIR
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 INC 3						ROUTE DE WALLINGFORD RESIDENCE LES MALLOQUES	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	Non Localisee	NON TESTEE	OUI	6	2	72	83	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	A REALISER	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES	NUMEROTATION SDS A PREVOIR	MANTENANCE ANNUELLE NUMEROTATION SDS A PREVOIR
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 INC 4						290 CHEMN DE MALLEMORT	P 1	BAYARD	SAPHOR	OUI	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	OUI	4	1	60	72	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	A REALISER	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES	NUMEROTATION SDS A PREVOIR	MANTENANCE ANNUELLE NUMEROTATION SDS A PREVOIR
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 INC 5						369 CHEMN ST DONAT/LOTISSEMENT LE CLOS DU VENTOUR	P 1	BAYARD	SAPHOR	NON	100/2X65	Non Localisee	NON TESTEE	OUI	5	3	107	116	OUI	NON	NON	BONNE VISIBILITE	A REALISER	BON ETAT DE FONCTIONNEMENT PRESSION ET DEBIT NORMALISES	NUMEROTATION SDS A PREVOIR	MANTENANCE ANNUELLE NUMEROTATION SDS A PREVOIR
DU 11/03/2024 AU 13/03/2024	84072 85 Bis						CHEMN DE SAINT-DONAT LOTISSEMENT AVANT ATELIER ZAMBELLI	P 1	PAM	ATLAS +	NON	100/2X65	LOCALISEE	NON TESTEE	NON	X	X	X	X	Non service	NON	NON	BONNE VISIBILITE	REALISEE	PESEE IMPOSSIBLE	HYDRANT NON ALIMENTE VOIR AVEC GESTIONNAIRE DE RESEAUX EN EAU URGENTE	REMISE EN EAU URGENTE

SARL PRO BORNE INCENDIE
411 Allée Francisco Caravaca
33690 Lanson Provence
0688454228/0765773912
SIRET50935539300011/APE43.22a

Envoyé en préfecture le 07/08/2025

Reçu en préfecture le 07/08/2025

Publié le

ID : 084-218400729-20250806-ARR2025_406-AR

